



Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Открытое акционерное общество
«Гродно Азот»

28.04. 2011 № 31
г. Гродно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ОАО «Гродно Азот»

А.В.Сиротин
28.04.2011

ПОЛОЖЕНИЕ ОГЭ - 28
О газовой службе ОАО «Гродно Азот»

Главный энергетик

СОГЛАСОВАНО

И.о. главного инженера

Зам. главного инженера-
начальник ООТиТБ

Начальник ОТН

А.М.Белов
28.04.11.
Н.К.Огурцов
27.04.11
Н.Д.Хаустов
26.04.11
Б.В.Морголь
27.04.11

Положение действует
с изменениями

Изм. № от	Изм. № от	Изм. № от	Изм. № от	Изм. № от
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Срок действия 5 лет.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о газовой службе ОАО «Гродно Азот» (далее – Положение) определяет:

- 1.1.1. состав газового хозяйства предприятия;
- 1.1.2. функции и задачи газовой службы;
- 1.1.3. структуру и организацию газовой службы;
- 1.1.4. размещение и оснащение газовой службы телефонной связью, средствами индивидуальной защиты, приборами, инструментами и т. п.;
- 1.1.5. наличие необходимой технической документации;
- 1.1.6. обязанности работников газовой службы и персонала предприятия, занятого обслуживанием объектов газораспределительных и газопотребляющих систем.

1.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления, использующих природный газ в качестве топлива, возлагается на главного инженера ОАО «Гродно Азот», который организывает производственный контроль за состоянием объектов газораспределительной системы и газопотребления и соблюдением правил, норм и инструкций по эксплуатации газопроводов, газового оборудования и газопотребляющих агрегатов.

1.3. Эксплуатация и обслуживание объектов газораспределительной системы и газопотребления, производственный контроль за их состоянием производится в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», эксплуатационных инструкций и согласно графикам плановых осмотров, ревизий и ремонтов, утвержденных главным инженером предприятия.

1.4. Для эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления, проведения их технического обслуживания и ремонта на предприятии создается газовая служба, количественный состав которой определяется с учетом объема и сложности газового хозяйства и задач, возлагаемых на газовую службу.

1.5. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте объектов газораспределительной системы и газопотребления возлагается на отдел технического надзора предприятия (ОТН).

1.6. Руководство работой газовой службы ОАО «Гродно Азот» осуществляет заместитель главного энергетика, он же является лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия, его права и обязанности определены настоящим Положением.

1.7. Предприятие должно иметь комплект исполнительно-технической документации на объекты газораспределительной системы и газопотребления (проектная, исполнительная, в том числе, акты первичного пуска газа, наладки газового оборудования, отчеты по проведению режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования, включая режимные карты), лицензию Госпромнадзора на право эксплуатации опасных производственных объектов, свидетельство о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

1.8. К самостоятельному выполнению работ по наладке, ремонту, испытанию и эксплуатации газопроводов и газового оборудования, газоиспользующих установок допускаются лица, достигшие 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение в специализированных учреждениях образования, проверку знаний и инструктаж по вопросам охраны труда и «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» в объеме выполняемых ими работ.

1.9. Первичная проверка знаний «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», технических нормативных правовых актов, инструкций по охране труда, технологических инструкций техническими руководителями и специалистами газовой службы, а также рабочими проводится после окончания специализированных учреждений образования экзаменационными комиссиями этих учреждений с участием представителя Госпромнадзора.

1.10. Периодическая проверка знаний по вопросам промышленной безопасности и охране труда у технических руководителей и специалистов газовой службы должна проводиться не реже одного раза в три года экзаменационной комиссией Госпромнадзора, а у рабочих газовой службы – не реже одного раза в год цеховыми экзаменационными комиссиями с участием представителя Госпромнадзора по согласованию.

1.11. Переподготовка технических руководителей и специалистов газовой службы должна проводиться не реже одного раза в пять лет, а рабочих – не реже одного раза в три года в специализированных учреждениях образования.

1.12. В подразделениях ОАО «Гродно Азот», эксплуатирующих объекты газораспределительной системы и газопотребления, из числа технических руководителей или специалистов, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», приказом назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления каждого цеха.

1.13. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления предприятия определяется «Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» и техническими нормативными правовыми актами.

1.14. Ежегодные графики технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления утверждаются главным инженером предприятия. Ответственность за их выполнение возлагается на лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1.15. Для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления ОАО «Гродно Азот», должны быть разработаны должностные, технологические инструкции и инструкции по охране труда. Инструкции разрабатываются с учетом особенностей объектов, требований организаций-изготовителей оборудования и конкретных условий производства.

1.16. Технологическая инструкция должна содержать требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ.

1.17. На каждый наружный газопровод, ГРП, ШРП должен составляться эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах.

Кроме данных о проведенных ремонтах, в эксплуатационный паспорт вносятся данные о врезках, замене оборудования, техническом перевооружении и другие. Паспорта на замененное оборудование прикладываются к эксплуатационному паспорту.

1.18. Наружные газопроводы предприятия, находящиеся на эстакадах, и внутренние газопроводы газопотребляющих установок, ГРУ, ШРП с целью быстрого определения содержимого трубопроводов и облегчения управления производственными процессами должны иметь опознавательную окраску желтого цвета, предупреждающие кольца, маркировочные щитки или стрелки, указывающие направление потока газа.

1.19. В каждом подразделении ОАО «Гродно Азот», где эксплуатируются объекты газораспределительной системы и газопотребления, должны быть разработаны и утверждены главным инженером планы локализации и ликвидации инцидентов и аварий на этих объектах, организовано проведение учебно-тренировочных занятий по этим планам по каждой конкретной ситуации не реже 1 раза в 6 месяцев.

Ответственность за составление планов локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления, своевременность внесения в них дополнений и изменений, пересмотр и переутверждение их (не реже 1 раза в три года) несет начальник подразделения, где эксплуатируются объекты газораспределительной системы и газопотребления.

2. СОСТАВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «ГРОДНО АЗОТ»»

2.1. В состав газового хозяйства ОАО «Гродно Азот» входят следующие объекты газораспределительной системы и газопотребления (согласно прилагаемой схеме):

2.1.1. газорегуляторная установка (ГРУ), газовое оборудование шести паровых котлов: ГМ-50-39/440 – 5 шт., БКЗ-75-39/440 – 1 шт. (корпус 251), четырех котлов-утилизаторов ADHZ UEE 25,0-33 газотурбинной электростанции котельного цеха (корпуса: 254, 255);

2.1.2. шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) и газовое оборудование четырех печей для нагрева металла ремонтно-механического производства (корпус 210);

2.1.3. ШРП и газовое оборудование установки для разогрева ковшей литейного цеха ремонтно-механического производства (корпус 212);

2.1.4. ШРП и газовое оборудование стеклодувной мастерской ЦЗЛ (корпус 113);

2.1.5. ШРП и газовое оборудование теплогенератора станции технического обслуживания (СТО) автомобилей (корпус 207);

2.1.6. ШРП цеха олеума (корпус 2044);

2.1.7. ГРУ и газовое оборудование двух водогрейных котла КВ-Г-4, двух газомоторных агрегатов TCG 2016 V8K котельной базы отдыха «Купалинка»;

2.1.8. ШРП и газовое оборудование трех теплогенераторов покрасочной камеры железнодорожного состава цеха антикоррозионных покрытий и ремонтно-строительных работ (корпус 352/2);

2.1.9. газовое оборудование блочно-модульной водогрейной котельной тепловой мощностью 130 кВт для теплоснабжения жилого дома по ул. Биологической, 1 в урочище Грандичи и подающий газопровод (от границы раздела с ЛУ «Гродномежрайгаз»);

2.1.10. межцеховой газопровод ПГ₂, Д_у 50, L = 370 м;

2.1.11. межцеховой газопровод 1-2 ПГ₂, Д_у 150, L = 2189 м;

2.1.12. межцеховой газопровод 1 ПГ₂, Д_у 50, L = 430 м;

2.1.13. межцеховой газопровод 1-9 ПГ₂, Д_у 150, L = 1020 м;

2.1.14. межцеховой газопровод 1-21 ПГ₂, Д_у 80, L = 230 м;

2.1.15. межцеховой газопровод ПГ₂, Д_у 50, L = 370 м;

2.1.16. межцеховой газопровод 1-13 ПГ₂, Д_у 100, L = 600 м;

2.1.17. межцеховой газопровод 1-14 ПГ₂, Д_у 80, L = 190 м;

2.1.18. межцеховой газопровод 1-17 ПГ₂, Д_у 50, L = 230 м;

2.1.19. межцеховой газопровод ПГ₂, Д_у 50, L = 620 м;

2.1.20. межцеховой газопровод ПГ₂, Д_у 300, L = 20400 м;

2.1.21. межцеховой газопровод 2 ПГ₂, Д_у 200, L = 290 м;

2.1.22. межцеховой газопровод 3 ПГ₂, Д_у 400, L = 125 м;

2.1.23. межцеховой газопровод 1-30 ПГ₂, Д_у 300, L = 820 м;

2.1.24. межцеховой газопровод 1-31 ПГ₂, Д_у 150, L = 900 м;

2.1.25. межцеховой газопровод 1-32 ПГ₂, Д_у 80, L = 75 м;

2.1.26. межцеховой газопровод 1-33 ПГ₂, Д_у 80, L = 75 м;

2.1.27. межцеховой газопровод 1-34 ПГ₂, Д_у 300, L = 911 м;

2.1.28. межцеховой газопровод ПГ₂, Д_у 50, L = 370 м;

2.1.29. межцеховые газопроводы ГТЭС (P = 0,3 МПа):

– 1-235 ПГ₃ Д_у 300, L = 691 м;

– 1-235 ПГ₃ Д_у 250, L = 70 м;

– 1-238 ПГ₃ Д_у 250, L = 150 м;

2.1.30. межцеховые газопроводы ГТЭС (P = 2,4 МПа):

– 1-236 ПГ₂₄ Д_у 200, L = 654 м;

– 1-236 ПГ₂₄ Д_у 150, L = 6 м;

– 1-236 ПГ₂₄ Д_у 100, L = 67 м;

– 1-236 ПГ₂₄ Д_у 100, L = 23 м;

– 1-236 ПГ₂₄ Д_у 50, L = 35 м;

– 1-237 ПГ₂₄ Д_у 100, L = 150 м;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ И ЕЁ ЗАДАЧИ

3.1. Деятельность газовой службы, ее структура и штат определяются настоящим Положением, разработанным на основании «Типового положения о газовой службе», и «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

3.2. Руководство ОАО «Гродно Азот» обеспечивает газовую службу помещением, телефонной связью, необходимым инструментом, контрольно-измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, материалами и запасными частями для проведения технических обслуживаний, ремонтных и аварийных работ на объектах газораспределительной системы и газопотребления.

3.3. В помещении газовой службы должна находиться следующая документация:

3.3.1. планы и схемы газовых сетей и газового оборудования с отключающей арматурой;

3.3.2. план локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы;

3.3.3. паспорта на газопроводы и газовое оборудование;

3.3.4. оперативная техническая документация, журналы учета проводимых работ;

3.3.5. график технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления, утвержденный главным инженером предприятия;

3.3.6. график и журнал учета учебно-тренировочных занятий, проводимых согласно плану локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

3.3.7. список телефонов должностных лиц и служб, связанных с эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления, местных органов Госпромнадзора.

3.4. В штат газовой службы входят:

3.4.1. ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и объектов газопотребления – 17 чел.;

3.4.2. старший мастер газотехнического участка – 1 чел.;

3.4.3. машинисты котлов – 17 чел.;

3.4.4. машинисты энергоблоков ГТЭС – 10 чел.;

3.4.5. слесаря по обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления – 19 чел.;

3.4.6. промагрегатчики – 11 чел.;

3.4.7. слесаря по обслуживанию и ремонту КИПиА – 8 чел.

3.5. Газовой службой предприятия решаются следующие задачи:

3.5.1. обеспечение бесперебойного снабжения природным газом объектов газопотребления в установленных параметрах;

3.5.2. обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации объектов газораспределительных систем и газопотребления;

3.5.3. своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительных систем и газопотребления в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке графиками;

3.5.4. своевременное оформление технической документации по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления согласно выполненным работам;

3.5.5. обеспечение постоянного контроля за техническим состоянием газопроводов и газового оборудования путем обхода и осмотра трасс газопроводов и газового оборудования в соответствии с графиками обходов и маршрутными картами;

3.5.6. своевременное выявление и устранение дефектов и неисправностей на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

3.5.7. выполнение газоопасных работ, связанных с эксплуатацией и обслуживанием объектов газораспределительной системы и газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов давлением 2,4 МПа производится ремонтным персоналом ГТЭС.

3.5.8. ликвидация инцидентов и аварий, связанных с эксплуатацией и обслуживанием объектов газораспределительной системы и газопотребления. Инциденты и аварии на газопроводах подачи газа ($P = 2,4$ МПа) на ГТЭС ликвидируются силами Слонимского УМГ ОАО «Белтрансгаз» на договорной основе.

3.5.9. периодический контроль загазованности колодцев, камер, подвалов, коллекторов, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопроводов;

3.5.10. контроль условий производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

4.1. Для проведения технического обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования, ликвидации возможных инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления, газовая служба должна быть обеспечена:

4.1.1. переносными газоанализаторами для определения загазованности;

4.1.2. средствами индивидуальной защиты (противогазы шланговые, спасательные пояса, веревки, спецодежда и т.п.);

4.1.3. контрольными манометрами, аккумуляторными фонарями;

4.1.4. комплектами инструментов и приспособлений для производства ремонтных и аварийно-спасательных работ;

4.1.5. наборами запасных частей, заглушек, предупредительных плакатов, ограждений, арматуры и материалов, необходимых для производства планово-предупредительных и аварийных ремонтов объектов газораспределительной системы и газопотребления;

4.1.6. средствами пожаротушения

4.2. В газовой службе должна быть следующая нормативно-техническая документация:

4.2.1. Положение о газовой службе ОАО «Гродно Азот», утвержденное генеральным директором;

4.2.2. Положение о порядке технического расследования причин, анализе и учете инцидентов на опасных производственных объектах ОАО «Гродно Азот» (ПО-15);

4.2.3. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Гродно Азот» (ОТН-10);

4.2.4. инструкция по проведению учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий (ПО-7);

4.2.5. приказы: «О назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления», «О назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков на проведение газоопасных работ, а также лиц, допущенных к выполнению газоопасных работ»;

4.2.6. утвержденные должностные и технологические инструкции, а также инструкции по охране труда для работников газовой службы;

4.2.7. планы и графики проведения технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.8. утвержденные Планы локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.9. перечень газоопасных работ, в котором отдельно должны быть указаны работы, проводимые с оформлением нарядов-допусков, без нарядов-допусков, с регистрацией в журнале проведения газоопасных работ;

4.2.10. журнал учета выдачи нарядов-допусков;

4.2.11. журнал учета газоопасных работ, проводимых без нарядов-допусков;

4.2.12. протоколы комиссий по проверке знаний правил охраны труда и техники безопасности, правил безопасных методов работы при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте объектов газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.13. наряды-допуски на проведение газоопасных работ;

4.2.14. журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.15. графики проведения учебно-тренировочных занятий по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.16. журнал учета проводимого технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.17. журнал ведомственного контроля за безопасной эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления;

4.2.18. Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ОАО «ГРОДНО АЗОТ» С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «ГРОДНОМЕЖРАЙГАЗ», СЛОНИМСКИМ УМГ ОАО «БЕЛТРАНСГАЗ» И ГОСПРОМНАДЗОРОМ

5.1. Газовая служба ОАО «Гродно Азот» поддерживает постоянную связь с ПУ «Гродно-межрайгаз» и Слонимским УМГ ОАО «Белтрансгаз» по вопросам режима газоснабжения, газопотребления и коммерческого учета расхода газа.

5.2. Газовая служба ОАО «Гродно Азот» обязана своевременно выполнять предписания и указания, выданные Госпромнадзором.

5.3. Об авариях, несчастных случаях, связанных с использованием природного газа, руководство предприятия обязано немедленно ставить в известность начальника Гродненского областного управления Госпромнадзора по рабочему тел. 73-04-10 (м.т. 8-029-678-43-06).

6. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ «ГРОДНО АЗОТ» И ГАЗОПРОВОДОВ ПОДАЧИ ГАЗА К КАМЕРАМ СГОРАНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ($P = 2,4$ МПа)

6.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления ОАО «Гродно Азот» обязан:

6.1.1. обеспечить безопасный режим газоснабжения;

6.1.2. обеспечить наличие инструкций на рабочих местах и их выполнение;

6.1.3. обеспечить контроль за разработкой графиков технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов;

6.1.4. принимать участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

6.1.5. обеспечить контроль за разработкой инструкций, планов локализации и ликвидации возможных аварий и инцидентов на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

6.1.6. принимать участие в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по технической безопасности работниками подразделений предприятия;

6.1.7. проверять соблюдение порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе, установленного «Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь»;

6.1.8. регулярно проводить контроль за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом газопроводов и газового оборудования, за правильностью ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

6.1.9. оказывать помощь в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления цехов, вести контроль за их деятельностью;

6.1.10. принимать участие в разработке планов-мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего оборудования;

- 6.1.11. обеспечить контроль за организацией и проведением противоаварийных тренировок со специалистами и рабочими;
- 6.1.12. принимать участие в обследованиях, проводимых Госпромнадзором;
- 6.1.13. обеспечить сохранность проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

7. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «ГРОДНО АЗОТ»

7.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления ОАО «Гродно Азот» имеет право:

7.1.1. осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а также с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту по договору;

7.1.2. требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний правил, норм и инструкций в установленном порядке;

7.1.3. представлять руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушивших «Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь»;

7.1.4. не допускать ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь»;

7.1.5. приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в дальнейшей эксплуатации, а также самовольно введенных в работу;

7.1.6. участвовать в подборе лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления цехов, специалистов и рабочих газовой службы;

7.1.7. выдавать руководителям цехов (участков) обязательные для исполнения указания по устранению нарушений требований «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ «ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ», НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Лица, допустившие нарушение требований «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», настоящего Положения, а также утвержденных в соответствии с ними инструкций и других технических нормативных правовых актов, в зависимости от характера нарушений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Выдача должностными лицами предприятия указаний или распоряжений подчиненным работникам в нарушение требований «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», настоящего Положения, производственных инструкций и инструкций по охране труда, самовольно возобновлять работы, остановленные Госпромнадзором, а также непринятие мер по устранению нарушений правил и инструкций, являются нарушениями требований вышеперечисленных документов и служат основанием для привлечения к ответственности.