



МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. К.Маркса, 14, 220030 г. Мінск

тэл. (017) 218 21 02

факс (017) 218 24 68

E-mail: minenergo@minenergo.gov.by

<http://www.minenergo.gov.by>

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. К.Маркса, 14, 220030 г. Минск

тел. (017) 218 21 02

факс (017) 218 24 68

E-mail: minenergo@minenergo.gov.by

<http://www.minenergo.gov.by>

12.03.2024 № 01-28/ЭА-154-4

На № _____ ад _____

ООО «Эксперт охраны труда»
230027, г.Гродно, ул. Лизы
Чайкиной, д.4

О рассмотрении обращения

Министерство энергетики рассмотрело электронное обращение ООО «Эксперт охраны труда» по вопросу разъяснения требований ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 октября 2009 г. № 16, (далее – ТКП 181) и сообщает следующее.

По вопросу 1.

Нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами, утвержденными Министерством энергетики, правила оказания первой помощи не установлены.

Учитывая, что в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» Министерство здравоохранения в области здравоохранения проводит единую государственную политику, а порядок создания и функционирования единой государственной системы обучения населения методам оказания первой помощи установлен постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 63, полагаем целесообразным по вопросу разъяснения требований к оказанию первой помощи обратиться в Министерство здравоохранения.

По вопросу 2.

В соответствии с перечислением «г» пункта 4.2.38 ТКП 181 для присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности электротехническому персоналу, не указанному в перечислениях «а – в» этого пункта, может быть создано несколько комиссий, состав которых определяет и утверждает лицо, ответственное за электрохозяйство потребителя электрической энергии (далее – Потребитель). При этом ТКП 181 не устанавливает требования к наличию группы по электробезопасности у членов указанной комиссии, в том числе у председателя такой комиссии.

В состав данной комиссии могут быть включены руководители, специалисты, работающие организации по профессии рабочего с первой группой по электробезопасности, если такой состав определит и утвердит лицо, ответственное за электрохозяйство Потребителя.

Назначение председателем комиссий, указанных в перечислениях «б – г» пункта 4.2.38 ТКП 181, работника сторонней организации с которой Потребитель заключил договор на выполнение функций лица, ответственного за электрохозяйство Потребителя, не будет противоречить требованиям ТКП 181, при соблюдении следующих условий:

если указанный работник является лицом, ответственным за электрохозяйство Потребителя – для комиссий, указанных в перечислениях «б» и «г»;

если указанный работник является лицом, прошедшим присвоение (подтверждение) V (для электроустановок напряжением свыше 1000 В) или IV (для электроустановок напряжением до 1000 В) группы по электробезопасности в комиссии согласно перечислению «б» пункта 4.2.38 – для комиссий, указанных в перечислениях «в» и «г».

В случае несогласия, данный ответ может быть обжалован в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель Министра

Д.Р.Мороз

